

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 22/_____**

Беловодский с.о.
Место составления

21.04.2025 г.
Время 17:47

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 22 от 03.04.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Дмитриев Артем Валериевич - Главный специалист

АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Начальник ОЧС Жаксынского района

АМАНГЕЛЬДЫ БАХТИЯР ЕРКЕНУЛЫ - инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Перекатное отдела образования по Жаксынскому району управления образования Ақмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Перекатное отдела образования по Жаксынскому району управления образования Ақмолинской области», Ақмолинская область, Жаксынский район, Перекатное, Кирова (улица), 40.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 17.04.2025 - 21.04.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

При проведении плановой проверки на объекте КГУ «Общеобразовательная школа села Перекатное отдела образования по Жаксынскому району управления образования Ақмолинской области» были выявлены нарушения пожарной безопасности, а именно .

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Перекатное отдела образования по Жаксынскому району управления образования Ақмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В помещении дежурного персонала отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 п.6 проверочного листа в сфере государственного контроля и	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	
2	На здании школы отсутствует указатели мест размещения источников противопожарного водоснабжения п.1575 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.9 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Основание: п. 6 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г., п. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. п.4 приложения 32 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Знак пожарной безопасности «Выход» находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В административном здании школы светильники эксплуатируются со снятыми плафонами и защитными сетками, предусмотренные конструкцией светильника. Основание: п п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.75 Проверочный лист в сфере государственного контроля и	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

	надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	
6	В кабинете начальных классов электрическая розетка смонтирована на горючем основании. Основание: п. 79 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г., п. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности, п.24 приложения 32 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Димитриев А. В. Директор

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Серикбаев Б. Т. Серик

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет

Приложение на «__» листах

«21» 04 2025г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры,

которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.