


Исх № 66
19.06.2025г.


Начальнику ОЧС
Жаксынского района
Подполковнику
Гражданской защиты
Абильмаженову Е.М.

В соответствии с результатом профилактического контроля № 22 от 21.04.2025 года сообщаем Вам, что значительные и незначительные, грубые нарушения, указанные в предписании об устранении нарушений определенных в критериях оценки степени риска, выявленных в результате профилактического контроля в КГУ «Общеобразовательная школа села Перскатное отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области» устранены в следующем объеме


№	Нарушения	Устранения	Фото
1	В помещении дежурного персонала установить инструкцию о мерах пожарной безопасности Основание: п.10 Правил пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 6	устранено	

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ЖАҚСЫ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕС

КІРІС № 44
20 25 ж. 19 « 06 »

2	На здании школы отсутствуют указатели мест размещения источников противопожарного водоснабжения п.1575 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства РК от 21 февраля 2022 года № 55, п.9 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности Основание: п. 66 Правил пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 9	устранено	
3	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида	устранено	

	деятельности. п.4 приложения 32 к совместному приказу Министерства внутренних дел от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики РК от 30 октября 2018 года № 31 Основание: п. 6 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г		
4	Знак пожарной безопасности «Выход» находится в технически неисправном состоянии. Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. Основание: п.35 Правил пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 п. 62	устранено	

5	В административном здании школы светильники эксплуатируются со снятыми плафонами и защитными сетками, предусмотренные конструкцией светильника. Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. Основание: пп 2 п. 86 Правил пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 и 75	устранено	 
6	В кабинете начальных классов электрическая розетка смонтирована на горючем основании Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. п.24	подана заявка	

	приложения 32 к совместному приказу Министерства внутренних дел от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики РК от 30 октября 2018 года № 31		
--	--	--	--

Директор школы



Серикбаев

Б.Серикбаева